



Det åligger fastighetsägaren och arrangören att vid varje övernattningstillfälle kontrollera och säkerställa att lokalerna uppfyller kraven för tillfällig övernattning. Den som arrangerar en tillfällig övernattning är den som, vid övernattningstillfället, är ansvarig för brand- och utrymnings säkerheten. Arrangören ska ansvara för att ordningsregler upprättas, förmedlas och efterlevs.

Vid eventuella ytterligare frågor kring tillfällig övernattning är ni varmt välkomna att kontakta räddningstjänsten via raddningstjansten@avrf.se

Checklista inför tillfällig övernattning


- Finns fungerande brand- och utrymningslarm? Om det finns automatlarm ska dessa vara kvartals- och revisionsbesiktade
- Är utrymningsvägarna upplåsta i utrymningsriktningen hela vägen till det fria?
- Det ska finnas möjlighet att ta sig ut via minst två, av varandra oberoende, utrymningsvägar.
- Finns vägledande markeringar?
- Är övriga lokaler som inte används låsta för de övernattande?
- Övernattning bör i första hand ske i markplan.
- Klassrum för slöjd, NO-salar och liknande ska inte användas på grund av förekomst av brandfarliga varor.
- Det får inte sova fler personer i lokalen än vad den är godkänd för.
- Se till att fungerande släckutrustning finns i lokalerna.
- Utse en brandskyddsansvarig som ska ha god kunskap i släckutrustning samt brandtekniska installationer.
- Rutiner för hur utrymningen ska ske ska tas fram. Säkerhetsansvarig ansvarar även för att regelbundna brandskyddskontroller genomförs före och under övernattningstillfället. Säkerhetsansvarig ska säkerställa att varje deltagargrupp informeras om de råd och riktlinjer som finns avseende brandsäkerheten. Informationen ska bland annat ge anvisningar om branddörrar, utrymningsvägar, rökning, matlagning. Telefoner med information om hur du larmar 112 ska finnas tillgänglig för samtliga som nyttjar lokalerna.

Checklista under tillfällig övernattning

- Är utrymningsvägarna fria, markerade med fungerande utrymningsskylt och upplåsta? Dessa får inte blockeras med stolar, madrasser och dylikt, se exempel på möblering i sovsal nedan.
- Håll dörrar i brandcellgräns (branddörrar) stängda.
- Finns släckutrustning i lokalerna med ett maximalt avstånd till närmsta släckutrustning som inte överstiger 25 meter.
- Säkerhetsställ att laddning av elektriska produkter sker på ett säkert sätt.



Exempel på möblering i sovsal



Upplysningar

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. (LSO)

LSO, 2 Kap. Enskildas skyldigheter

2 § Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar. Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

LSO, 5 Kap. Tillsyn

2 § För tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar. Tillsynsmyndigheten har också rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Om någon inte vidtar en åtgärd som denne är skyldig att vidta enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får myndigheten vidta åtgärden på dennes bekostnad.